



**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ООО "ОКА-ЦЕНТР"
АККРЕДИТОВАННАЯ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
№ АТТЕСТАТА РОСС RU.0001.22 НФ09
ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ " 22 " апреля 2009 г.**

Адрес: 142207, Московская обл., Серпуховский район, Борисовское шоссе, тел.+7 (4967) 72-09-84

Протокол испытаний

№ 1117

от " 28 " сентября 2010 г.

1. **Продукт:** Дизельное топливо Л-0,2-62 и Смесь (дизельное топливо Л-0,2-62 + 0,2% ДДП-антигель)
2. **Заказчик:** ООО «Компания Топливный регион»
3. **Дата получения образца:** 28 сентября 2010 г.
4. **Основание для проведения испытаний:** на основании договора
5. **Дата испытаний:** 28 сентября 2010 г.
6. **Дата отбора проб:** проба отобрана работниками ООО «Компания Топливный регион» самостоятельно
7. **Место отбора пробы:** _____
8. **Нестандартные методы испытаний (методика):** _____

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ)	Результат	
			ДТЛ	Смесь
1	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ22254-92	-9	-20
2	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91	-15	-32

Руководитель испытательной
лаборатории нефтепродуктов



Рубо Т.Б.